RZUT PRZYZIEMIA

0.1 SKAD OPAŁU 40,03m²	**0.3** POMIESZCZENIE PALACZA 3,42m²	**0.5** MAGAZYN NARZĘDZI 6,90m²	**0.7** MAGAZYN 33,00m²	**0.9** GARAŻ 2 61,75m²	**0.11** POMIESZCZENIE NA SPRZĘT PRZECIWPOWODZIOWY 76,18m²
Posadzka: –beton zatarty na gładko Ściany: – farba akrylowa zmywalna na tynku Sufit: – farba akrylowa zmywalna na tynku Wysokość:– 3,61÷3,79m	Posadzka: –beton zatarty na gładko Ściany: – farba akrylowa zmywalna na tynku Sufit: – farba akrylowa zmywalna na tynku Wysokość:– 3,73÷3,76m	Posadzka: –beton zatarty na gładko Ściany: – farba akrylowa zmywalna na tynku Sufit: – farba akrylowa zmywalna na tynku Wysokość:– 3,61÷3,66m	Posadzka: –beton zatarty na gładko Ściany: – farba akrylowa zmywalna na tynku Sufit: – farba akrylowa zmywalna na tynku Wysokość:– 3,61÷3,76m	Posadzka: –beton zatarty na gładko Ściany: – farba akrylowa zmywalna na tynku Sufit: – farba akrylowa zmywalna na tynku Wysokość:– 5,11÷5,30m	Posadzka: –beton zatarty na gładko Ściany: – farba akrylowa zmywalna na tynku Sufit: – farba akrylowa zmywalna na tynku Wysokość:– 5,28÷5,47m
0.2 KOTŁOWNIA 17,95m²	**0.4** POM. GASZENIA ŻUŻLA 3,35m²	**0.6** WARSZTAT 33,00m²	**0.8** GARAŻ 1 33,00m²	**0.10** GARAŻ 3 61,75m²	
Posadzka: –beton zatarty na gładko Ściany: – farba akrylowa zmywalna na tynku/ tynk mineralny na wełnie Sufit: – farba akrylowa zmywalna na tynku Wysokość:– 3,66÷3,76m	Posadzka: –beton zatarty na gładko Ściany: – farba akrylowa zmywalna na tynku Sufit: – farba akrylowa zmywalna na tynku Wysokość:– 3,61÷3,66m	Posadzka: –beton zatarty na gładko Ściany: – farba akrylowa zmywalna na tynku Sufit: – farba akrylowa zmywalna na tynku Wysokość:– 3,61÷3,76m	Posadzka: –beton zatarty na gładko Ściany: – farba akrylowa zmywalna na tynku Sufit: – farba akrylowa zmywalna na tynku Wysokość:– 3,61÷3,76m	Posadzka: –beton zatarty na gładko Ściany: – farba akrylowa zmywalna na tynku Sufit: – farba akrylowa zmywalna na tynku Wysokość:– 5,11÷5,30m	



AWN - przycisk awaryjnego wyłączenia napięcia, czerwony z szybką do zbicia
- obwód przycisku awaryjnego wyłączenia napięcia wykonać przewodem ognioodpornym o niskiej emisji dymów HDGs 2x1.5mm²

A - oprawa nastropowa Atlantyk 3 PC IP65 2x58 EVG IP65 z kloszem pryzmatycznym LUG

B - plafoniera IP65 ENIGMA LUG z żarówką energooszczędną EW27 21W

- łącznik n/t 1-bieg. uniwersalny Polo Hermetica nr 160005-02 IP55
- łącznik n/t świecznikowy Polo Hermetica nr 160005-07 IP55
- łącznik świecznikowy Polo Optima nr 110006-02 z ramką 1-krotną nr 120116-02 i klawiszem nr 120096-02
- wysokość montażu łączników 1m

Ochrona przeciwporażeniowa przy dotyku pośrednim:
- samoczynne wyłączenie zasilania z zastosowaniem wyłączników nadmiarowoprądowych oraz izolacyjne obudowy rozdzielcze.

Ochrona uzupełniająca: wyłączniki różnicowoprądowe bezzwłoczne o różnicowym prądzie znamionowym 30mA .

Układ pracy sieci zasilającej TN-C,
Instalacje odbiorcze w układzie TN-S.

BITL BIURO INŻYNIERSKIE TOMASZ ŁĘSKI
ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa tel./fax.(34) 363-80-84, 502-052-071
www.bitl.pl, mail: biuro@bitl.pl

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa	Projekt: 029	Branża: E	Nr rysunku: 002	Rewizja: 00	Faza: PW
Obiekt: Budynek gospodarczy w Obwodzie Drogowo Mostowym nr 2 w Koniecpolu, ul. Słowackiego					
Temat: Plan instalacji oświetleniowej - rzut przyziemia.	Data: data 12.2013		Skala: 1:100		
Projektował: mgr inż. Tomasz Cieplak 22/02 Podpis	Sprawdził: mgr inż. Elżbieta Perzyńska Upr.nr 332/KL/74 Podpis		Wykonał: mgr inż. Tomasz Cieplak 22/02 Podpis		