Rozdzielnica naścienna VECTOR VP54M 54 mod.
(N+PE) 500x400x210mm IP65 z zamkiem VP01Z, II
klasa ochronności - HAGER




# RK

## ROZDZIELNICA KOTŁOWNI

## (0.2 KOTŁOWNIA)

$P_i$ [kW] 2.27
$P_s$ [kW] 1.15
$I_{obl3}$ [A] 3.87

$P_{s1}$ [kW] 0.15
$P_{s2}$ [kW] 0.17
$P_{s3}$ [kW] 0.83

*Ochrona przeciwporażeniowa przy dotyku pośrednim:*
*samoczynne wyłączenie zasilania z zastosowaniem wyłączników nadmiarowoprądowych oraz izolacyjne obudowy rozdzielcze.*

*Ochrona uzupełniająca: wyłączniki różnicowoprądowe o różnicowym prądzie znamionowym 30mA bezzwłoczne.*

*Układ pracy sieci zasilajacej TN-C,*

*Instalacje odbiorcze w układzie TN-S.*


BITL BIURO INŻYNIERSKIE TOMASZ ŁĘSKI
ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa tel./fax.(34) 363-80-84, 502-052-071
www.bitl.pl, mail: biuro@bitl.pl


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa | Projekt | Branża | Nr rysunku: | Rewizja: | Faza: |
| Obiekt: Budynek gospodarczy w Obwodzie Drogowo Mostowym nr 2 w Koniecpolu, ul. Słowackiego | 029 | E | 008 | 00 | PW |
| Temat: Schemat ideowy rozdzielnicy kotłowni RK. | Data: data 12.2013 | | Skala: – | | |
| Projektował: mgr inż. Tomasz Cieplak 22/02 Podpis | Sprawdził: mgr inż. Elżbieta Perzyńska Upr.nr 332/KL/74 Podpis | | Wykonał: mgr inż. Tomasz Cieplak 22/02 Podpis | | |