PROFIL PODŁUŻNY INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ C.O. DN 2X32 Z RUR PREIZOLOWANYCH



pp 220.00 m n.p.m

Odległość	Odległość (odcinek)	Rzędne terenu	Rzędne osi c.o.	Głębokość ułożenia	Średnica, materiał	Uwagi
0.00		229.36	228.02	1,34	proj. instalacja zewn. c.o. z rur preizolowanych DN 2x32 Flexalen600	
2.00	2.00	229.10	227.90	1.20		proj. załamanie 90°
3.90	1.90	229.10	227.90	1.20		proj. załamanie 90°
8.85	4.95	228.45	227.25	1.20		proj. załamanie 40°; istn. krawężnik
25.75	16.90	228.47	227.27	1.20	proj. instalacja zewn. c.o. z rur preizolowanych DN 2x32 Flexalen600	
27.85	2.10	228.50	227.30	1.20		proj. załamanie 45°
37.25	9.40	228.50	227.30	1.20		istn. kabel elektroenergetyczny zabezp. R.O. Arot Ø80; L=5,4m
39.45	2.20	228.50	227.30	1.20		istn. kabel elektroenergetyczny zabezp. R.O. Arot Ø80; L=4,8m
40.85	1.40	228.50	227.30	1.20		
41.55	0.70	228.53	227.30	1.23	proj. instalacja zewn. c.o. z rur preizolowanych DN 2x32 Flexalen600	
49.35	7.80	228.53	227.30	1.23		proj. załamanie 90°
49.85	0.50	228.50	227.30	1.20		
51.00	1.15	228.50	227.30	1.20		proj. instalacja zewn. wody zimnej Ø40/3.7mm
55.00	4.00	228.58	227.20	1.38		

— Projektowana zewn. instalacja c.o. z rur preizolwanych (zasilanie i powrót) -rura podwójna

UWAGA!
W RAZIE WĄTPLIWOŚCI PRZY PRZEJŚCIU INSTALACJI
W REJONIE FUNDAMENTÓW SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

BITL BIURO INŻYNIERSKIE TOMASZ ŁĘSKI
ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa tel./fax.(34) 363-80-84, 502-052-071
www.bitl.pl, mail: biuro@bitl.pl

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa	Projekt: 29	Branża: S	Nr rysunku: 008	Rewizja: 00	Faza: PW
Obiekt: Budynek gospodarczy w Obwodzie Drogowo Mostowym nr 2 w Koniecpolu, ul. Słowackiego					
Temat: Profil zewn. instalacji c.o.	Data: 12.2013	Skala: 1:100			
Projektował: mgr inż. Łukasz Kowalczyk upr. nr SLK/1108/PWOS/05 Podpis	Sprawdził: Podpis	Opracował: mgr inż. Zofia Góra inż. Krzysztof Małek Podpis			