

**PZD.3450.10.2016**

Częstochowa, 25 kwietnia 2016r.

**Do:  
Wszyscy Oferenci**

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Budowę budynku gospodarczego dla Obwodu Drogowo Mostowego nr 2 w Koniecpolu przy ul. Słowackiego.**

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań:

**Pytanie nr 1.**

Dotyczy przedmiaru robót ogólnobudowlanych pozycja 105 "Odtworzenie istniejącej nawierzchni utwardzonej – płyta betonowa gr. 20 cm ilość 263,28 m<sup>2</sup>". Czy Zamawiający może podać przekrój ilościowy i jakościowy, doprecyzowanie technologii wykonania odtworzenia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że pozycja 105 z przedmiaru robót ogólnobudowlanych "Odtworzenie istniejącej nawierzchni utwardzonej – płyta betonowa gr. 20 cm ilość 263,28 m<sup>2</sup>" zawiera wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej grubości warstwy 3 cm i podbudowie z tłuczni stabilizowanego mechanicznie grubości warstwy 20cm.

Dyrektor  
  
Bożena Zalewska