

PZD.3450.18.2016

Częstochowa, 25 maja 2016r.

**Do:
Wszyscy Oferenci**

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **remont drogi powiatowej nr 1083S w m. Nowa Wieś w km 2+200 – 2+775, gmina Dąbrowa Zielona i remont drogi powiatowej nr 1029 S na odc. Lipie – Św. Anna w km 16+295 – 16+695 gmina Dąbrowa Zielona.**

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań:

Pytanie nr 1.


Czy na odcinku drogi powiatowej nr 1029S na odc. Lipie – Św. Anna w km 16+295 – 16+695 gmina Dąbrowa Zielona musi być zastosowana

„geosiatka z włókien szklanych i węglowych przesycona i powleczona asfaltem. Parametry: nośność wzdłuż 120 kN/m; w poprzek 200 kN/m. Materiał: wzdłuż - włókno szklane; w poprzek - włókno węglowe. Geosiatka rozkładana maszynowo na gorąco.

Czy Wykonawca może zmienić ten materiał o zamiennik o tych samych lub lepszych parametrach, ale nie rozkładaną na ciepło?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis umieszczony w STWiOR część D-05.03.26c i nie dopuszcza rozkładania geosiatki inną metodą niż na gorąco.


Dyrektor
Bożena Zalewska