



Częstochowa, dnia 17.08.2015 r.

JEDNOSTKI TERENOWE:

Oddział Bielsko-Biała  
34-300 Żywiec  
ul. Za Wodą 18  
Sekretariat:  
tel.: 33/ 814-93-79  
tel./fax.: 33/ 814-94-87  
e-mail:bielsko@szmiuw.pl

Oddział Częstochowa  
42-200 Częstochowa  
ul. Wręczycka 11a  
Sekretariat:  
tel.: 34/ 362-92-12  
fax.: 34/ 362-92-11  
e-mail:czestochowa@szmiuw.pl

Biuro Terenowe  
Bieruń - Pszczyna  
43-155 Bieruń Nowy  
ul. Warszawska 168  
tel./fax.: 32/ 216-29-77  
43-200 Pszczyna  
ul. 3 Maja 4a  
tel./fax.: 32/ 210-47-29  
e-mail:bierun@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Cieszyn  
43-400 Cieszyn  
ul. Korfantego 32  
tel./fax.: 33/ 852-28-25  
e-mail:cieszyn@szmiuw.pl

Biuro Terenowe  
Gliwice  
44-100 Gliwice  
ul. Góry Chełmskiej 2B  
tel./fax.: 32/ 231-96-25  
e-mail:gliwice@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Racibórz  
44-100 Racibórz  
ul. 3 Maja 8A  
tel./fax.: 32/ 415-35-66  
e-mail:raciborz@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Zawiercie  
42-400 Zawiercie  
ul. 3 Maja 33  
tel./fax.: 32/ 672-19-20  
e-mail:zawiercie@szmiuw.pl

Wojewódzki Magazyn  
Przeciwpowodziowy  
40-357 Katowice, ul. Kocura 16  
tel./fax.: 32/256 83 26  
e-mail:zakrzewski@szmiuw.pl

Sporządził :  
Zdzisław Stępień

**OCZ/6211-SC/130/DKP-1290/DKW-826 /15.**

**GRAMAR Sp. z o. o.**  
**ul. Chłopska 15**  
**42-700 Lubliniec**

**NIP 575-188-53-32**

Odpowiadając na pismo znak GM/KP/06/10/15 wnoszące o uzgodnienie odprowadzenia wód opadowych z drogi powiatowej nr 1006 S w m. Lgota Mała gm. Kruszyna do rowu zlokalizowanego na działce o nr ewid. 5329 obręb Lgota Mała i wydanie warunków technicznych odprowadzenia w/w wód, informuję, że :

- odprowadzenie wód opadowych planowane jest do rowu melioracji wodnych szcegółowych o symbolu R-A-21/9, który figuruje w ewidencji urządzeń melioracyjnych prowadzonej przez tutejszy Zarząd,
- wylot kolektora wód opadowych jest projektowany w km 0+100 rowu R-A-21/9,
- brak rysunku technicznego wylotu z określeniem jego średnicy, rzędnych posadowienia w skarpie rowu, sposobu umocnienia skarp i dna przy wylocie,
- na odprowadzenie wód opadowych do rowu należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na podstawie ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 – tekst jednolity),
- prace związane z budową wylotu należy prowadzić pod nadzorem osoby mającej uprawnienia w branży wodnomelioracyjnej lub hydrotechnicznej,
- należy dokonać analizy czy odbiornik (rów melioracyjny) jest w stanie przejąć ilości planowanych do wprowadzenia wód bez szkody dla środowiska,
- właściciel wylotu będzie zobowiązany do utrzymywania w sprawności technicznej wylotu oraz rowu przy w/w wylocie na długości określonej pozwoleniem wodnoprawnym.

Zgodę na wejście w teren celem budowy wylotu i zrzutu wód opadowych deszczowych do rowu należy uzyskać od jego właściciela – zgodnie z wypisem z rejestru gruntów.

Za przedmiotowe uzgodnienie zostanie wystawiona faktura w kwocie 76,00 zł – zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2015 Dyrektora Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach z dnia 2 stycznia 2015 roku.

Załączniki :

1/. mapa –szt.1

Do wiadomości :

1. Dział Finansowo-Księgowy  
celem wystawienia faktury  
w kwocie 76,00 zł-84.11.11.0

Kierownik Oddziału

mgr Artur Podlejski