


DROGDAN
Daniel Bekus
42-200 Częstochowa
ul. Koszarowa 29
NIP 573-244-24-44

LABORATORIUM
42-141 Przystajń
Podłęczę Szlacheckie 27 C



Tel. 0 603-093-393
Tel/Fax. 034 310-02-25

ODWIERT GEOTECHNICZNY

1. DATA: 17.08.2012
2. OBIEKT: Koniecpol – ul Słowackiego
3. NR OTWORU: Otwór nr 1

Przebieg warstwy	Rodzaj i barwa gruntu	Domieszki	Wilgotność	Stan gruntu	Poziom wody
0,0 – 0,07	Smolobeton		NN		
0,07 – 0,2	Podbudowa kruszywo wapienne		Mało wilgotny		
0,2 – 0,3	Kruszywo wapienne (zlasowane)		Mało wilgotny		
0,3 – 0,9	Piasek koloru jasnego		Wilgotny		
0,9 – 2,0	Piasek koloru ciemnego		Wilgotny		Otwór bez wody

KIEROWNIK PRACOWNI

Daniel Bekus

DROGDAN
Daniel Bekus
42-200 Częstochowa
ul. Koszarowa 29
NIP 573-244-24-44

LABORATORIUM
42-141 Przystajń
Podłężę Szlacheckie 27 C



Tel. 0 603-093-393
Tel/Fax. 034 310-02-25

ODWIERT GEOTECHNICZNY

1. DATA: 17.08.2012
2. OBIEKT: Koniecpol – ul Słowackiego
3. NR OTWORU: Otwór nr 2


Przelot warstwy	Rodzaj i barwa gruntu	Domieszki	Wilgotność	Stan gruntu	Poziom wody
0,0 – 0,09	Smołobeton		NN		
0,09 – 0,2	Podbudowa kruszywo wapienne		Mało wilgotny		
0,2 – 0,3	Kruszywo wapienne (zlasowane)		Mało wilgotny		
0,3 – 2,0	Piasek koloru ciemnego		Wilgotny		Otwór bez wody

KIEROWNIK PRACOWNI

Daniel Bekus

DROGDAN
Daniel Bekus
42-200 Częstochowa
ul. Koszarowa 29
NIP 573-244-24-44

LABORATORIUM
42-141 Przystajń
Podłężę Szlacheckie 27 C



Tel. 0 603-093-393
Tel/Fax. 034 310-02-25

ODWIERT GEOTECHNICZNY

1. DATA: 17.08.2012
2. OBIEKT: Konięcpol – ul Słowackiego
3. NR OTWORU: Otwór nr 3

Przelot warstwy	Rodzaj i barwa gruntu	Domieszki	Wilgotność	Stan gruntu	Poziom wody
0,0 – 0,1	Smołobeton		NN		
0,1 – 0,25	Podbudowa kruszywo wapienne		Mało wilgotny		
0,25 – 0,4	Kruszywo wapienne (zlasowane)		Mało wilgotny		
0,3 – 0,7	Piasek koloru jasnego		Wilgotny		
0,7 – 2,0	Piasek koloru ciemnego		Wilgotny		Otwór bez wody

KIEROWNIK PRACOWNI

Daniel Bekus

DROGDAN
Daniel Bekus
42-200 Częstochowa
ul. Koszarowa 29
NIP 573-244-24-44

LABORATORIUM
42-141 Przystajń
Podłęże Szlacheckie 27 C



Tel. 0 603-093-393
Tel/Fax. 034 310-02-25

ODWIERT GEOTECHNICZNY

1. DATA: 17.08.2012
2. OBIEKT: Konięcpol – ul Słowackiego
3. NR OTWORU: Otwór nr 4

Przelot warstwy	Rodzaj i barwa gruntu	Domieszki	Wilgotność	Stan gruntu	Poziom wody
0,0 – 0,07	Smołobeton		NN		
0,07 – 0,2	Podbudowa kruszywo wapienne		Mało wilgotny		
0,2 – 0,3	Kruszywo wapienne (zlasowane)		Mało wilgotny		
0,3 – 2,0	Piasek koloru ciemnego		Wilgotny		Otwór bez wody

KIEROWNIK PRACOWNI

Daniel Bekus